



ООО «ПитерЭнергоМаш», 197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея, дом 9, литер А, помещение 21Н, офис 515

р/с 40702810890420000065 ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

к/с 30101810900000000790, ИНН7811502572, КПП 781401001, БИК 044030790

тел./факс +7(812)320-06-75, www.piterenergomash.ru

Г В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
E-mail: to20@fas.gov.ru

364020, г. Грозный,
ул. Старопромысловское шоссе, д.40

21.12.2020 № 555

Жалоба на действия заказчика, закупочной комиссии.

Заказчик: Акционерное общество «Чеченэнерго» (сокращенное наименование: АО «Чеченэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, действующего на основании доверенности № 719-ЮР от 10.12.2019 г. **Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:** 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6. E-mail: kalaev.a@chechenergo.ru Тел.: 8 (712) 22-64-38 (72-31)

Наименование Организатора закупки: Акционерное общество «Чеченэнерго» (сокращенное наименование: АО «Чеченэнерго»). Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6. Тел.: +8 (8712) 22 – 64 - 38 Контактное лицо Организатора: Автарханов Али Мусаевич E-mail: avtarhanov.a@chechenergo.ru Тел.: 8 (928) 788 – 93 - 91

Участник размещения закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «ПитерЭнергоМаш» Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея, дом 9, литер А, помещение 21Н, офис 515

Ответственное лицо: Генеральный директор Дудкин Юрий Сергеевич Тел.: (812) 320-06-75, E-mail: office@piterenergomash.ru

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: Извещение и Документация о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступна для ознакомления на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru извещение № 32009735314, начиная с 27.11.2020 года.

Номер извещения: № 32009735314

Наименование закупки: Поставка мобильных подстанций 110 кВ и 35 кВ для нужд АО "Чеченэнерго" (Организатор/Заказчик), управляемого ПАО "Россети Северный Кавказ"

Способ осуществления закупки: Открытый конкурс в электронной форме 2019

Обжалуемые действия Заказчика, Закупочной комиссии которые, по мнению Заявителя нарушены: наличие противоречий в технической части конкурсной документации и отказ во внесение изменений в техническое задание для устранения выявленных противоречий, что нарушает положения Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Доводы жалобы:

27.11.2020 на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru было размещено извещение № 32009735314 о проведении закупки на поставку мобильных подстанций 110 кВ и 35 кВ для нужд АО «Чеченэнерго» (Организатор/Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ».

В состав документации по закупке мобильных подстанций входит приложение 2 - Техническое задание на поставку мобильной модульной подстанции для нужд АО «Чеченэнерго».

Согласно п.1.11. Технического задания перечень и объем закупаемого оборудования приведен в Таблице №1, №2.

В соответствии с п.18 Приложения 1 и Приложения 2 к Техническому заданию, Поставщик обязан предоставить схему МППС в соответствии с прилагаемой в составе Технического задания (Заказчиком) однолинейной схемой, указанной в приложении 1.1.

В ходе рассмотрения Технического задания и прилагаемых однолинейных схем ООО «ПитерЭнергоМаш» были выявлены существенные противоречия, а именно:

№	Пункт ТЗ Приложение 1	Требование ТЗ	Прилагаемые однолинейные схемы
1	3.13	5 линейных ячеек	4 линейных ячеек
2	2.17	трансформаторы тока в PASS 300/5	трансформаторы тока в PASS 400/5
3	2.17	10P20	5P30
4	2.17	0.5S	0.2S
5	3.23.1	в ячейке ввода 10 кВ трансформаторы тока 2500/5	В ячейке ввода 10 кВ трансформаторы тока 3000/5
6	3.23.1	в силовом трансформаторе 110 кВ на отходящих фазах 10 кВ трансформаторы тока 2500 /5	в силовом трансформаторе 110 кВ на отходящих фазах 10 кВ трансформаторы тока 3000/5
№	Пункт ТЗ Приложение 2		
1	3.13	6 линейных ячеек	5 линейных ячеек
2	3.23.2	на фазах отходящих линий 10 кВ должны быть ТТ	отсутствуют

Согласно п.3.4.1. и п.3.4.2. Документации о закупке заявка участника на участие в закупке должна содержать сведения и документы, указанные в п.10 части II «Информационная карта закупки». В случае неполного представления документов, перечисленных в п.10 части II «Информационная карта закупки» Закупочная комиссия отклоняет заявку, поданную на участие в закупке.

В соответствии п.10 части II «Информационная карта закупки» документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в приложение №2 к части II «Информационная карта закупки».

Согласно абз. в и д п.2 приложения № 2 к части II «Информационная карта закупки» Участник должен подготовить Заявку, включающую в себя: техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в части V «Техническая часть» закупочной документации, сводную таблицу стоимости поставок, работ и услуг по форме и в соответствии с инструкциями.

Выявленные разночтения в требованиях Технического задания и однолинейных схем не предоставляют возможности Участнику закупки определить технические параметры оборудования, а также корректно сформировать техническое предложение и стоимость поставки.

Заказчиком установлены ненадлежащим образом требования к составу поставляемого оборудования по предмету Конкурса, что нарушает требования пункта 3 части 9 и пункта 1

части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На запрос Участника закупки внести корректировку в Техническое задание для устранения противоречий с прилагаемыми однолинейными схемами, Заказчиком был предоставлен ответ – все компоновочные решения описаны в приложении 1 к техническому заданию.

Данный ответ не устраняет выявленных разночтений и не вносит корректировку в прилагаемые однолинейные схемы, противоречащие требованиям Технического задания.

Поскольку участник закупки, подав заявку и в дальнейшем подписывая договор с Заказчиком берет на себя весь объем обязательств по своевременному выполнению работ с соответствии с условиями документации и договора, считаем, что не внесение Заказчиком корректировок в техническое задание противоречащее однолинейным схемам по просьбе участника закупки, нарушает принцип равноправия, справедливости и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п.2 ч.1 ст.3 Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), кроме того, данные действия приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в нарушение положения ч.1 ст.17 ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, а также руководствуясь положениями Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Приостановить торги проводимые на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru, извещение № 32009735314.
2. Обязать Заказчика внести изменения в техническое задание, в соответствии с однолинейными схемами.
3. Провести торги (извещение № 32009735314) заново, с корректным техническим заданием.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание жалобы
2. Свидетельство о регистрации ООО «ПитерЭнергоМаш»
3. Ссылка на запрос участника закупки и поступивший от заказчика ответ
<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32009735314>



Генеральный директор

Дудкин Ю.С.